Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю
(614990, г.Пермь , ул.Екатерининская,53а, т/ф 236-35-14. E-mail: gu@ugps.perm.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Пермскому краю
1 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
(614046, г.Пермь, ул.В.Каменского,2, тел. 229-23-01, E-mail: ondperm@yandex.ru)

Предписание № 316/1/1
Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми

во исполнение распоряжения начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми Суханова Е.К. № 316 от 25.02.2021 г, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «22» марта 2021г. по 16 ч. 00 мин. «31» марта 2021г. проведена плановая выездная проверка: Малышевым Тимофеем Игоревичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Дзержинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми, юридического лица МАОУ «Гимназия № 4» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 218 совместно с директором Дьяковой Татьяной Михайловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общее				
1.	Отсутствует соответствующая проектная документация, содержащая решения по обеспечению пожарной безопасности и пожарно-технические характеристики объекта защиты, в результате чего не представляется возможным в полной мере оценить соответствие объекта защиты требованиям пожарной безопасности (по факту определить соответствующие пожарно-технические характеристики здания, в том числе степень огнестойкости здания, пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, а также площадь пожарного отсека не представляется возможным) (соответствующая документация не предоставлена)	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 ч. 4, 5, 6, 78, 80; СНиП 21-01-97 п. 1.3; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 16, 23, 54	01.02.2023	
2.	Система противопожарной защиты не обеспечивает в случае пожара автоматическую разблокировку и открывание ворот, установленных на въезде на территорию школы	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.1 ч.1 ст.90; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 71	01.02.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения ОНПР г. Перми по
Дзержинскому району 1 ОНПР по городу Перми
1 ОНПР по городу Перми
Малышев Т.И. _____ _____
Подпись

«31» марта 2021 г М.П.Л.*

Главное управление МЧС России по Пермскому краю * Государственный инспектор города Перми по пожарному надзору 37

Предписание для исполнения получил:

_____ _____
подпись (должность, фамилия, инициалы)

«31» марта 2021 г

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору